

tolerancias dimensionales

DATOS DEL INFORME

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|
| Número | IAC 000706 | Fecha de Emisión | 10/10/2006 |
| Norma Base | UNE 67043 de Mayo de 1988. "Piezas Cerámicas de Arcilla Cocida de Gran Formato. Medición de las Dimensiones y Comprobación de la Forma." | | |
| Fecha Inicio Ensayo | 09/10/2006 | Fecha Final Ensayo | 09/10/2006 |

RESULTADOS OBTENIDOS

| Dimensión | Referencia de la Pieza | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 056-1 | 056-2 | 056-3 | 056-4 | 056-5 | 056-6 |
| Longitud [l] (mm) | 1007 | 1011 | 1012 | 1010 | 1009 | 1012 |
| Anchura [b] (mm) | 237 | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 |

| Dimensión | Valor Medio (mm) | Valor Nominal (mm) | Tolerancias Dimensionales Resultantes del Ensayo | | Tolerancias Dimensionales Garantizadas por el Fabricante | |
|--------------|------------------|--------------------|--|---------------|--|-----|
| | | | (mm) | (%) | (mm) | (%) |
| Longitud (l) | 1010 | 1000 | ± 10 mm | ± 1,0% | | |
| Anchura (b) | 237 | 250 | ± 13 mm | ± 5,3% | | |

OBSERVACIONES

VºBº

El Gerente
Jose Ángel Laguna Martínez

El Responsable Técnico
Javier Álvarez de Diego

Los resultados emitidos corresponden a los ensayos realizados sobre las muestras recibidas.
Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.

