

resistencia a flexión

DATOS DEL INFORME

Número	IAC 002706	Fecha de Emisión	03/11/2006
Norma Base	UNE 67042 de Abril de 1988. "Piezas Cerámicas de Arcilla Cocida de Gran Formato. Determinación de la Resistencia a Flexión."		
Fecha Inicio Ensayo	30/10/2006	Fecha Final Ensayo	31/10/2006

RESULTADOS OBTENIDOS

CARGA DE ROTURA (Q _R)	Referencia de la Pieza					
	067-1	067-2	067-3	067-4	067-5	067-6
(kgf)	142	125	142	138	132	142
(daN)	139	123	139	135	129	140

Unidades de Carga de Rotura	Valor Mínimo Obtenido en el Ensayo	Valor Garantizado por el Fabricante	Valor Garantizado por Norma
kgf	125	-	≥ 125
daN	123	-	≥ 123

OBSERVACIONES

VºBº

El Gerente
Jose Ángel Laguna Martínez

El Responsable Técnico
Javier Álvarez de Diego

